СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК

регистрационный №РОСС RU.32529.04ОТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail:info@ckgarant.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.ОС01.Н111 (*номер сертификата соответствия*) 00273 (*учетный номер бланка*)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «МАГСИБМЕТ».
Юридический адрес: 660122, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская 32, оф. 306,309.
Фактический адрес: 660122, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская 32, оф. 306,309.
ИНН: 2466042200, ОГРН: 1022402057204.
Телефон: +7 (391) 237-37-03. Адрес электронной почты: msm_metall@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «МАГСИБМЕТ».
Юридический адрес: 660122, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская 32, оф. 306,309.
Фактический адрес: 660122, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская 32.
ИНН: 2466042200, ОГРН: 1022402057204.
Телефон: +7 (391) 237-37-03. Адрес электронной почты: msm_metall@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», ОГРН: 1195749007057. Адрес: 302035, г. Орёл, ул. Октябрьская 35, офис 6-27. Тел.: +7 (4862) 22 14 81. Аттестат аккредитации № ОТЭК RU.101.ОС01.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Балки стальные сварные с гофрированной стенкой и поясами из гнутых профилей для строительных конструкций (в составе согласно приложению, бланк № 00272), выпускаемые по ТУ 24.10.74-001-21862579-2017.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".
Предел огнестойкости R60 при равномерно распределенной нагрузке 1500 кг/пог.метр и расстоянии между опорами 1 метр.

код ОКПД2 24.10.74.120

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00218/АМ от 07.09.2023 года. ИЛ ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», (Аттестат аккредитации №ОТЭК RU.101.ИЛ01).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.38869 от 26.07.2023 г. Выдан ОС ООО «Прогресс», рег.№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2023 г. по 07.09.2026 г.

М.П.

Руководитель органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **М.В. Мосин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Данилов**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 936.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК

регистрационный №РОСС RU.32529.04ОТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail:info@ckgarant.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.ОС01. Н111 00272

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Код ОКПД2	Обозначение балки ГБГП	Обозначение документации по которой выпускается продукция
24.10.74.120	625х2х200х50х3-С245 625х2х200х80х4-С245 625х3х200х80х5-С245 625х3х200х80х6-С245 625х3х300х100х5-С245 625х3х200х100х6-С245	ТУ 24.10.74-001-21862579-2017

Руководитель
Органа по сертификации) М.В. Мосин
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П. ОС

Эксперт (эксперты) А.В. Данилов
(подпись, инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 936.